Anlage 1 zum Antrag auf Genehmigung nach §7 Absatz 3 AtG

Liste der zum Abbau beantragten Anlagenteile

AKZ	Bezeichnung
CE	660 V-Hauptverteilung Druckhalterheizung, im Kontrollbereich
CF	660 V-Hauptverteilung Druckhalterheizung, im Kontrollbereich
DA	660 V - Unterverteilungen, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Unterverteilungen innerhalb des Kontrollbereichs
DB	660 V - Unterverteilungen, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Unterverteilungen innerhalb des Kontrollbereichs
DC	660 V - Unterverteilungen, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Unterverteilungen innerhalb des Kontrollbereichs
DD	660 V - Unterverteilungen, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Unterverteilungen innerhalb des Kontrollbereichs
DE	660 V-Unterverteilungen für DH-Heizung
DF	660 V-Unterverteilungen für DH-Heizung
DG	660 V-Unterverteilungen für DH-Heizung
DJ	380 V - Unterverteilungen ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich
DK	380/660 V - Unterverteilungen ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich
DN	380 V - Unterverteilungen ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich

AKZ	Bezeichnung
DP	660 V/380 V - Unterverteilungen ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich
DQ	380 V - Unterverteilungen ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich
DR	380 V - Unterverteilungen/ Hauptverteilungen ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich
DV	380 V - Beleuchtungs- Unterverteilungen Not 1/2, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Verteilungen im Kontrollbereich
DX	380 V - Beleuchtungsverteilung Not-Sonderbeleuchtung im Notstandsgebäude Verteilungen im Kontrollbereich
DY	380 V - Unterverteilung Objektschutzzentrale
DZ	380 V - Beleuchtungsunterverteilungen Normalnetz, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Unterverteilungen innerhalb des Kontrollbereichs
GA	Hauptwartenpult, Hauptleitstand und Info-Bord, nicht mehr benötigte Teilbereiche
GB	Hauptwartentafel, Nebenleitstand einschl. Reaktorschutztafel, nicht mehr benötigte Teilbereiche
GD	Wartentisch Hauptwarte (Warti), nicht mehr benötigte Teilbereiche
GH	Tafeln Wartennebenraum, nicht mehr benötigte Teilbereiche
GR	Leitstand TR, TV, TT, UZ nicht mehr benötigte Teilbereiche
GU	Leitstand TV, RV, RHG (Probeentnahme)
GV	Objektschutztableau OSZ und Pförtnergebäude

AKZ	Bezeichnung
GW	Steuerpult Filterwechselanlage
GX	örtliche Bedienungstafeln ausser Betrieb genommene Bedientafeln im Kontrollbereich
GZ	Objektschutzpult OSZ
HA	Decontic-K, ausser Betrieb genommene Schränke.
HB	Decontic-K, ausser Betrieb genommene Schränke.
HF	Gefahrenmeldeanlage, ausser Betrieb genommene Schränke
HG	Grenzwertgeber und Binärgeber, ausser Betrieb genommene Schränke
HM	Procontrol CS-Schränke, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Schränke innerhalb des Kontrollbereichs
HS	Stromversorgung (Zentralschrank), ausser Betrieb genommene Schränke
HT	Steuerung allgemein, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Schränke im Kontrollbereich
JA	Regelschränke
JF	Leistungsstellerschränke ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Schränke
JG	Reaktorfernüberwachung, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Komponenten im Kontrollbereich
JM	Messung allgemein, ausser Betrieb genommene Schränke

AKZ	Bezeichnung
JS	Stromversorgung, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Schränke
KA	Unterverteiler Reaktorgeb. innerhalb Sicherheitsbehälter, ausser Betrieb genommene Schränke
KB	Unterverteiler Reaktorgeb. außerhalb Sicherheitsbehälter, ausser Betrieb genommene Schränke
KC	Unterverteiler Reaktorhilfsanlagengebäude, ausser Betrieb genommene Schränke
KE	Unterverteiler Schaltanlagengebäude, ausser Betrieb genommene Schränke
KS	Druckglas-Durchführungen Reaktorgeb. Sicherheitsbehälter
KX	Unterverteiler Zwischengebäude
LA	SVT Messung, ausser Betrieb genommene Schränke
LB	SVT Messung, ausser Betrieb genommene Schränke
LC	SVT Messung, ausser Betrieb genommene Schränke
LD	SVT Messung, ausser Betrieb genommene Schränke
LE	SVT Allgemein, ausser Betrieb genommene Schränke
LF	SVT Allgemein, ausser Betrieb genommene Schränke
LG	SVT Allgemein, ausser Betrieb genommene Schränke

AKZ	Bezeichnung
LH	SVT örtl.. Leitstände (GS, GR, GV, GH), ausser Betrieb genommene Schränke
LJ	SVT Reaktorschutz Messung oben
LK	SVT Reaktorschutz Messung unten
LM	UV Schaltanlage RSS, ausser Betrieb genommene Schränke im Schaltanlagengebäude
LN	UV Schaltanlage, ausser Betrieb genommene Schränke
LP	SVT Schaltanlage, ausser Betrieb genommene Schränke
LR	SVT Objektschutz, Werkschutz
LS	SVT Allgemein, ausser Betrieb genommene Schränke
LT	UV Warte, ausser Betrieb genommene Schränke
LU	UV Warte, ausser Betrieb genommene Schränke
LV	SVT Rechner, ausser Betrieb genommene Schränke
LY	UV Schaltanlage Niederspannung, ausser Betrieb genommene Schränke
LZ	UV Schaltanlage Niederspannung, ausser Betrieb genommene Schränke
MB	Leitstandsfernsprechanlage, ausser Betrieb genommene Komponenten im Kontrollbereich

AKZ	Bezeichnung
MD	Alarmanlage (Lautsprecheranlage), ausser Betrieb genommene Bereiche im Kontrollbereich
MF	Brandmeldeanlage, im Kontrollbereich. Bereiche, die wegen der Stilllegung und des Abbaus der zu schützenden Komponenten nicht mehr benötigt werden.
MT	Gebäudeüberwachungsanlage
MX	Personenkontrollanlage, Ausweisleser
MY	Objektschutz allgemein
MZ	Objektschutzzentrale, USV, UGM
PL	Brennelementwechseleinrichtung
PN	Lagereinrichtung für neue Brennelemente
PP	Prüfeinrichtung für Brennelemente
PR	Einbauten für BE- Becken, -Lager
PS	Transportvorrichtungen für aktive Bauteile
PT	Fahrzeug und Behälter für BE-Transport
PW	Werkzeuge und Ausbauvorrichtungen für P -Systeme
RA	Frischdampfsystem innerhalb des Kontrollbereichs
RJ	Notspeisewassersystem innerhalb des Kontrollbereichs

AKZ	Bezeichnung
RK	DE-Anfahrsystem bzw. Heizdampfkondensatsystem im Kontrollbereich
RL	Speisewassersystem innerhalb des Kontrollbereichs
RQ	Hilfsdampfsystem innerhalb des Kontrollbereichs, Anschlüsse an TD-Verdampfer, Anschlüsse an TC- Vorwärmer und -Verdampfer, Anschlüsse an TR60-Verdampfer, -Entgaser, bis zu den Trennstellen zu den in Betrieb befindlichen Systembereichen.
RV	Probenahmesystem innerhalb des Kontrollbereichs
RX	Notstandskühlsystem innerhalb des Kontrollbereichs
RZ	Deionat bzw. Dampf für Luftbefeuchtung innerhalb des Kontrollbereichs, Anschlüsse an außer Betrieb befindliche und zum Rückbau vorgesehene Bereiche
TA	Volumenausgleichssystem
TB	Chemikalieneinspeisesystem innerhalb des Kontrollbereichs
TC	Hauptkühlmittelreinigung
TD	Hauptkühlmittelaufbereitung
TE	Hauptkühlmittellagerung
TF	Nuklearer Zwischenkühlkreislauf, Notstränge der Redundanzen 1, 3, 4 und nicht mehr benötigte Bereiche des Betriebsstranges, innerhalb des Kontrollbereichs
TF	Nuklearer Zwischenkühlkreislauf, außer Betrieb genommene Teilbereiche des Notstranges der Redundanz 2, innerhalb des Kontrollbereichs

AKZ	Bezeichnung
TG	BE- Lagerbeckenkühl- und Reinigungssystem
TH	ND-Einspeise- und Nachkühlsystem
TJ	HD-Einspeisesystem, Kernflutsystem, Funktionsprüfsystem
TL04	Ringspaltabsaugung
TL05	Unterdruckhaltung Sicherheitsbehälter
TL06	Statische Zusatzheizungen (elektrisch), ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Zusatzheizungen
TL07	Umluftkühlanlage DE-Räume
TL08	Primäre Umluftanlage Sicherheitsbehälter, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Komponenten
TL09	Primäre Umluftanlage Sicherheitsbehälter, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Komponenten
TL10	Umluftanlage für die begehbaren Räume im Sicherheitsbehälter
TL11	Umluftkühler für die bedingt begehbaren Räume, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Komponenten
TL12	Umluftanlage für den Ringspalt, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Komponenten
TL13	Umluftkühler für den Notstrombetrieb
TL14	Umluftkühlanlagen, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Komponenten im Kontrollbereich
TL15	Umluftanlage redundante Kabelkanäle in den Ringräumen, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Komponenten

AKZ	Bezeichnung
TL18	Primäres Druckluftsystem für pneumatisch angesteuerte Klappen, Anschlüsse des Druckluftsystems an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene pneumatisch angesteuerte Klappen
TN	Zusatzkondensatnetz (Primärteil) im Kontrollbereich Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten
TP	Schutz- und Hilfsgassystem, innerhalb des Kontrollbereichs, ausgenommen die Argon/ Methan-Versorgung der KB-Ausgangsmonitore und die Gasversorgung der heißen Werkstatt und des Labors.
TR	Aktive Abwasseraufbereitung, Verdampferstraße TR60
TS	Aktive Abgasaufbereitung, Gasumwälzung, Rekombination, Kältetrocknung, Adsorberstrecke und Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten
TU	Dekontaminationseinrichtungen, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Teilbereiche
TV	Probeentnahmesystem, ausgenommen Probenahme TR-Übergabebehälter und TF Red. 2
TX	Abwasser-Sammelsystem, ausser Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Teilbereiche
TY	Anlagenentwässerungs- und Anlagenentlüftungs-System, Unterdruckhaltung
TY	Anlagenentwässerungs- und Anlagenentlüftungs- System, Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten
TZ	Schildkühlsystem
UA	Vollentsalzungsanlage (VEA), außer Betrieb genommene Bereiche innerhalb des Kontrollbereichs
UE	Werksluftversorgungsnetz Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten innerhalb des Kontrollbereichs

AKZ	Bezeichnung
UF	Kaltwassersysteme, Notkälteanlage innerhalb des Kontrollbereichs
UF	Kaltwassersysteme, Betriebskälteanlage innerhalb des Kontrollbereichs, Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten
UH	Dosiersystem innerhalb des Kontrollbereichs
UJ	Feuerlöschwassernetz im Kontrollbereich und in den Gebäuden ZK1 und ZM1 Bereiche, die wegen der Stilllegung und des Abbaus der zu schützenden Komponenten nicht mehr benötigt werden.
UK	Trinkwasserversorgung einschl. Warmwasserbereiter Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten innerhalb des Kontrollbereichs
UL	Gebäudeentwässerung, außer Betrieb genommene Bereiche innerhalb des Kontrollbereichs
UM	Katzschienen u. Lastösen im Kontrollbereich
UQ	Hebezeuge, Aufzüge, ausser Betrieb genommene Hebezeuge innerhalb des Kontrollbereiches
UR	Werkstätten-, Lager-, Laboreinrichtung, innerhalb des Kontrollbereichs
US	Steuerluftversorgung Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten innerhalb des Kontrollbereichs
UV30 -UV32	Zu und Abluftanlage ZX-Gebäude gebunkerter Bereich.
UW	Heizungsanlagen für Primärteil, Sekundärteil im Kontrollbereich Anschlüsse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten

AKZ	Bezeichnung
UY	Antriebe für Rolltore, Fenster usw., Haltemagnete, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Komponenten im Kontrollbereich
UZ	Zentrales Leck- und Staubabsaugesystem
VE	Nebenkühlwassersystem für Primärteil, Strang VE20 - VE40, innerhalb des Kontrollbereichs, Anschlüsse an außer Betrieb genommene und zum Rückbau vorgesehene Bereiche von VE10 innerhalb des Kontrollbereichs
VL	Reinigungsanlagen für Wärmetauscher (Taprogge), VL52,VL53 und VL54
VQ	Lastösen, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Lastösen im Kontrollbereich
XB	Materialschleuse
XC	Personenschleuse
XD	Notschleuse
XF	Rohrdurchführungen, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Komponenten
XH	Gebäudeausrüstungen, Innenbau für XA, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Gebäudeausrüstungen im Kontrollbereich
XM	Dichtigkeitsüberwachungssystem der SB-Kompensatordurchführungen
XN	H2-Kontrollsystem
XP	Leckabsaugesystem am Sicherheitsbehälter
XQ	ODL- Raumüberwachung, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Messungen

AKZ	Bezeichnung
XT	Aktivitäts- und Anlagenüberwachung, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Komponenten im Kontrollbereich
XU	Seismische Instrumentierung, im Kontrollbereich
XV	Messanlage für Leckraten-WKP am SB
XW	Hebezeuge und Aufzüge im Sicherheitsbehälter, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Komponenten
XY	Sprühsystem im Sicherheitsbehälter
Y	Nukleares Wärmeerzeugungssystem, Abbau von nicht bzw. geringfügig aktivierten Komponenten, Hilfssystemen, Hilfseinrichtungen und Versorgungseinrichtungen, die nicht mehr benötigt werden
YF	Betriebsleckage Überwachungssystem
YP	Druckhalte- u. Abblasesystem
YQ	Kerninstrumentierung (innen, verfahrbar , LDBS, RBS), innerhalb des Kontrollbereichs
YS	Kühlsystem für Steuerelementantriebe
YU	KÜS und SÜS, innerhalb des Kontrollbereichs
YV	Steuerelementantriebe u. Stabsteuerung, innerhalb des Kontrollbereichs
YW	Werkzeuge und Ausbauvorrichtungen für Y-Komponenten, ausser Betrieb genommene und für den Rückbau vorgesehene Komponenten im Kontrollbereich
YX	Neutronenflussmessung außen, AKNI, AFS, Komponenten im Kontrollbereich